

平成23年5月30日

樋之津倫子市議会議員 様

笠岡市教育委員会
教育長 浅野文生

平成23年5月10日付けで提出をいただいております要望書について、次のとおり回答します。

1 プール関連設備の改善

項目	回答
更衣室, トイレのドアの取り換え	取り換えについては予定していません。 ただし, 倉庫の戸の傷みがひどいため, 交換を予定しています。
ドア周りの整備	現状のままとします。 ただし, 倉庫の窓については, ガラスが落下する恐れがあるため, 改修を予定しています。
街灯	夜間の使用がないため不要。撤去について検討します。
ろ過機の屋根の腐食	部分的に補修を予定しています。
ろ過機収納庫の鉄骨	腐食が進行している鉄骨柱について, 交換を予定しています。
ろ過機本体	プール開き前に, 業者による点検を予定しています。

2 トイレの改善

項目	回答
プールサイドのトイレ	現状のままとします。
2校舎のトイレ	耐震補強工事と併せて改修予定です。
体育館トイレ	本来, 排水トラップに水が溜まり, 臭いを防いでいますが, 利用・清掃頻度が少ないため, その水が蒸発などにより少ないために, 悪臭が発生していると思われます。 水を流すなどの清掃の頻度を多くするよう, 校長にお願いしました。